

Jerne Børnehave  
Brovangen 5  
6700 Esbjerg

Journal nr.

28-08-2020

### Vedrørende brandsyn afviklet af Kjeld Tauman 26-08-2020

Synede objekter:

Jerne Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Ane Boesen Sørensen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:

Ved spørgsmål skal der rettes henvendelse til Søren Christensen på Tlf: 40334037

Til information.

Opmærksomheden henledes på de nye bestemmelser i

BR-18 §144: "For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand". (Vejledning til BR-18, Kapitel 7, "Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger")

I den forbindelse gøres særlig opmærksom på vejledningens kap. 7.3.2.1 "Gangarealer i flugtveje", hvori det præciseres omfanget af en acceptabel brandlast i flugtvejs gange.

Derudover skal man også være opmærksom på vejledningens kap. 7.4. "Vedligeholdelse af brandtekniske installationer", som bl.a. foreskriver kontrol, serviceeftersyn af brandtekniske anlæg med tilhørende dokumentation. Desuden skal der udarbejdes procedurer for at kompensere tiltag ved fejl eller nedbrud af de brandtekniske installationer.

Ovenstående er kun gældende for de bygninger der ikke har udarbejdet en DKV – plan, hvoraf ovennævnte er indarbejdet. Brandbelastning i flugtvejs gange som byggemyndigheden eller brandmyndigheden tidligere skriftligt har godkendt, er stadig gældende.

Denne brandsynsrapport kan ikke benyttes som dokumentation, i forbindelse med efterlevelse af bestemmelserne i ovennævnte vejledning.

Link til Vejledning til BR-18 kap. 7, DKV af brandforhold i og ved bygninger": [https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel\\_Brand/Kapitel-7#f91b8cff-7842-44e8-9249-d0c8fcb7985f](https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Kapitel-7#f91b8cff-7842-44e8-9249-d0c8fcb7985f)

#### **NÆSTE BRANDSYN<sup>6</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kjeld Tauman  
Beredskabsinspektør